

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования и отчет об исполнении предписаний

| Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|--|---|---------------------------|--|---|
| Управление секретариата главы администрации города | Проверка мероприятий по защите ПДн и ведения документации | 21.03.2017г. | Ознакомить документы под роспись, дополнить должностные инструкции сотрудников, работающих с ПДн | Нарушения устранены |
| Департамент образования, отдел надзора, контроля | Федеральный государственный контроль качества образования | 02.05.2017г.-17.05.2017г. | Нарушения не выявлены | |
| ОНД и ПР по г. Владимиру и суздальскому району | Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности | 19.06.2017г.-30.06.2017г. | В ходе проверки было установлено, что объект защиты (МБОУ «СОШ №31») не в полном объеме оборудован системой пожарной сигнализации (установить дополнительно по одному извещателю в каждом помещении, в коридорах установить дополнительно извещатели, с учетом расстояния между ними не более 4.5. метров, приобрести 20 извещателей для оперативной замены вышедших из строя) | В июле 2017г. в управление образования администрации г.Владимира было направлено письмо №103 от 04.07.2017г. с просьбой о выделении дополнительных средств (ориентировочно 1 500 000 рублей 00 копеек) на устранение выявленных нарушений |