

**АКТ**  
**проверки технического состояния систем**  
**автоматической противопожарной защиты**

«15» июня 2019 г.

г. Владимир

**Комиссия в составе:**

Представителя заказчика (собственника объекта): Директор МБОУ «СОШ № 31»

Григорьева Т.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя монтажной, пусконаладочной организации, (по необходимости):

Главный инженер ООО ССБ «Спектрон» Ковалев Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Установила:**

**1. Предъявлена к проверке установка АПЗ:**

ППКОП "Сигнал-20 - 2 шт., Планета-АПКП - 1 шт., ИП 212-69 - 117 шт.; ИП 212 «Планета» - 68 шт., СКАТ 2400-И7 - 1 шт., табло «ВЫХОД» - шт., РСПИ «Стрелец-Мониторинг»

(наименование и тип установки, перечень компонентов, (оборудования, агрегатов, устройств) и их количество)  
которая смонтирована на площади \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup> в помещениях МБОУ «СОШ № 31» по  
адресу: г. Владимир, ул. Завадского д.7.

(наименование объекта)

**2. Монтажные работы выполнены \_\_\_\_\_**

(наименование монтажной организации)

**3. Пусконаладочные работы выполнены \_\_\_\_\_**

(наименование пусконаладочной организации)

**4. Договор на обслуживание заключен \_\_\_\_\_**

ООО ССБ «Спектрон»

(наименование обслуживающей организации)

договор № 35/19-ТО от 01.01.2019 г.

**5. Проверка проведена в соответствии с программой испытаний, представленной**

ООО ССБ «Спектрон»

(наименование организации)

**6. Заключение комиссии: АПС эксплуатируется более 11 лет (рекомендуется замена на новую).**

**Предъявленную установку АПЗ считать условно пригодной к эксплуатации.**

Для дальнейшей эксплуатации существующей системы необходимо:

Установить дополнительно по одному извещателю в каждом помещении, а в коридорах установить дополнительно извещатели, с учетом расстояния между ними не более 4.5 метров.

Заменить неисправные адресные извещатели ДИП 60 – 10 шт.

Установить аварийный светильник в помещении с ППКОП, для обеспечения освещенности, при отсутствии сети электропитания в здании не менее 1.5 Люкс

Установить дополнительно акустические модули и БРО для выполнения требований ФЗ 123 СП 3.

**Перенести дымовые извещатели на 50 см от светильников.**

Члены комиссии:

